



**MĚSTSKÝ ÚŘAD
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ**

Zašovská 784 • 757 01 Valašské Meziříčí
www.valasskemezirici.cz

**ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
VODOPRÁVNÍ ÚŘAD**

Váš dopis značky / ze dne

naše značka

sp. zn.: SZ MěÚVM 076679/2025/20
č.j.: MěÚVM 084723/2026

vyřizuje/e-mail/linka

Ing. Roman Kubáň, oprávněná úřední osoba
kuban@muvalmez.cz, tel: 571 674 204

ve Valašském Meziříčí
10.7.2026

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

a

výzva k uplatnění připomínek a námitek

Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor životního prostředí jako vodoprávní úřad věcně příslušný dle ustanovení § 104 odst. 2 písm.c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vodní zákon“) a jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“), na základě podané žádosti ze dne 25.7.2025 žadatele, kterým je

Obec Střítež nad Bečvou, IČ: 006 35 839, se sídlem Střítež nad Bečvou 193, 756 52 Střítež nad Bečvou,
(dále jen „navrhovatel“),

v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu zveřejňuje návrh opatření obecné povahy ve věci

změny podmínek ochranného pásma II. stupně vodního zdroje Zašová, studna č. 5,

dle ustanovení § 30 odst. 1 vodního zákona.

Ochranné pásmo I. a II. stupně pro vodní zdroj prameniště Zašová bylo stanoveno Rozhodnutím Okresního národního výboru ve Vsetíně, Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství, pod č.j.: OVLHZ/vod.1981/235 ze dne 15.6.1981.

Rozsah ochranného pásma II. stupně – vnitřní, k ochraně vodního zdroje prameniště Zašová byl změněn Rozhodnutím vydaným vodoprávním úřadem odboru ŽP MěÚ Valašské Meziříčí pod č.j.: MěÚVM 07923/2007 ze dne 7.2.2007, s nabytím právní moci dne 24.2.2007.

Rozsah ochranného pásma I. stupně, k ochraně vodního zdroje prameniště Zašová, studna č. 5, byl změněn Rozhodnutím vydaným vodoprávním úřadem odboru ŽP MěÚ Valašské Meziříčí pod č.j.: MěÚVM 14548/2009 ze dne 16.7.2008, s nabytím právní moci dne 16.4.2009.

Ochranné pásmo II. stupně vodního zdroje - Prameniště Zašová, studna č. 5, bylo změněno Opatřením obecné povahy, které bylo vydáno vodoprávním úřadem odboru ŽP MěÚ Valašské Meziříčí pod č.j.: MěÚVM 25869/2015 ze dne 18.5.2015, s nabytím účinnosti dne 5.6.2015.

Vodní zdroj Zašová sestává z pěti studní. Vodní zdroj Zašová, studna č. 5 je ve vlastnictví obce Střítež nad Bečvou. Od roku 2022 není tento vodní zdroj využíván a není veden ani jako provozní rezerva.

Navrhovatel požádal o změnu podmínek ochranného pásma II. stupně vodního zdroje Zašová, studny č. 5. Studny č. S1, S2, S3, S4 jsou v majetku společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.. Od roku 2005 nejsou využívány a jsou vedeny jako provozní rezerva.

Změna podmínek ochranného pásma II. stupně vodního zdroje Zašová, studna č. 5 je z důvodu střetu ochranného pásma II. stupně s projektovanou stavbou „Silnice I/35 křižovatka se silnicí III/4868 u Stříteže nad Bečvou“.

Ochranná opatření I. stupně vodního zdroje jsou ponechána beze změny. Ochranná opatření II. stupně vodního zdroje je nutno ve dvou bodech upravit, aby bylo možné výstavbu silnice a nové křižovatky realizovat.

Návrh byl projednán s Krajskou hygienickou stanicí Zlínského kraje, Povodím Moravy s.p., Obcí Zašová a se společností Vodovody a kanalizace Vsetín a.s.. Jednotlivá vyjádření jsou součástí návrhovatelem doručené žádosti.

Návrh podmínek ochranného pásma II. stupně vodního zdroje Zašová, studna č. 5

1. Na koncových bodech hranice pásma a dále na každém křížení hranice pásma s komunikacemi bude umístěna informační tabule upozorňující na existenci pásma. Minimálně 2 tabule budou umístěny u hlavní komunikace I/35, dále u místní cesty k prameništi a 2 ks proti toku u jezu. Pokud nebude jímací území využíváno, bude minimálně 1 x ročně provedena kontrola pásma a případná obnova označení jeho hranic informačními tabulemi. V případě využívání jímacího území bude provedena kontrola pásma minimálně 1 x za čtvrtletí.
2. Povrch pásma je v malé části zalesněný, z větší části využíván jako polní pozemky. Pro obhospodařování zemědělských pozemků platí následující podmínky:
 - V pásmu nelze sít obilí mořené sloučeninami rtuti.
 - Na území pásma nelze skladovat tuhá průmyslová hnojiva a hořčnatovápenaté substráty.
 - Průmyslovými hnojivy s výjimkou dusíkatého vápna a čpavkováním lze v malé míře přihnojovat, ale dávky je třeba odborně stanovit dle obsahu dusičnanů ve zdroji.
 - Při základním hnojení je nutno hnojiva zapracovat ihned do půdy a setí provést do 7 dnů. Hnojiva přednostně používat beztlaká, kapalná, granulovaná kombinovaná hnojiva s pozvolným uvolňováním živin, zejména dusíku, a využívat inhibitory nitrifikace dusíku.
 - Hnojit hnojem a kompostem lze jen při přímém rozmetání (bez meziskládek na poli). Nelze provádět tzv. hnojení do zásoby. Hnojení kejdou skotu, prasat a drůbeže není přípustné. Platí zde zákaz letecké aplikace hnojiv a postřiků.
 - V pásmu platí zákaz postřiků pesticidy a látkami, které jsou klasifikovány jako nebezpečné edy. Případné použití těchto látek je nutno konzultovat s orgánem hygienické služby, vodoprávním úřadem a správcem pásma.
3. Na území pásma není možno těžit zemní hmoty.
4. Zakazuje se umísťování, realizace a užívání staveb mimo objekty vodohospodářské a provádění stavebních záměrů a činností, terénních úprav, zemních prací, vrtných prací a jiných obdobných činností, pokud nesouvisí s provozem vodohospodářských staveb a zařízení. Tento zákaz se nevztahuje na zřizování staveb veřejné dopravní a technické infrastruktury a stavby související, a to pouze v části ochranného pásma přiléhající ke stávající křižovatce silnic I/35 a III/4868 v nezbytně nutném rozsahu, bez produkce odpadních vod, pokud bude na základě vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii prokázáno, že stavbou a jejím provozem, jakož i jinými stavebními záměry a činnostmi, nedojde, při splnění navržených podmínek pro předcházení, snížení nebo kompenzací negativních vlivů konkrétního záměru, k ohrožení vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti podzemních vod.

Jako minimální opatření během případné výstavby budou splněny následující podmínky:

- Zpracování havarijního plánu stavby a jeho odsouhlasení oběma provozovateli vodního zdroje Zašová,
- Parkování, údržba a doplňování provozních kapalin a pohonných hmot bude možné mimo hranici stávajícího ochranného pásma II. stupně,
- Výkopové práce omezit na úroveň minimálně 0,5 m nad úroveň aktuální hladiny podzemní vody, ověřovanou průběžně prováděným měřením,
- Kontinuální odvádění srážkových a průsakových vod mimo prostor ochranného pásma a také mimo tok Hačovka,

- Minimalizace rozsahu stavebních prací uvnitř hranice ochranného pásma s omezením na pouze nezbytně nutné,
 - Zákaz manipulace s ropnými látkami a rozpouštědly v prostoru staveniště v ochranném pásmu vodního zdroje,
 - Zajištění stálého dohledu obou správců vodních zdrojů po celou dobu výstavby,
 - Vybudování a provoz monitorovacího systému podzemních vod,
 - Svedení srážkových vod z prostoru křižovatky mimo ochranné pásmo II. stupně vodního zdroje Zašová a mimo tok Hačovka.
5. Zakázána je přeprava, skladování a jiné zacházení se závadnými látkami v množství, které by jakkoliv mohlo ohrozit kvalitu podzemní vody a povrchové vody v Rožnovské Bečvě a náhonu uvnitř pásma, s výjimkou pohonných hmot při provozu jednotlivých dopravních prostředků silniční dopravy a mobilních mechanizačních prostředků při provozních činnostech, zajišťujících údržbu a hospodaření na vodárenských objektech, na zemědělském půdním fondu a na pozemcích jiného druhu. Tento zákaz neplatí:
- Pro provoz na silnicích I/35 a III/4868.
 - Pro pomocné prostředky na ochranu rostlin, hnojiva a pomocné půdní látky, pomocné rostlinné přípravky a substráty, pokud jsou v souladu s aktuálně vydaným Úředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským pro použití v OPVZ II. stupně a používané v souladu s platným zněním zákona o hnojivech a s předpisy o zranitelných oblastech.“
 - Zakázáno je přivádění srážkových vod z komunikací za účelem jejich likvidace zasakováním do podzemních vod a zakázáno je přivádění jakýchkoliv jiných odpadních vod.
6. Platí zde zákaz táboření a stanování.
7. Nelze zde provozovat zařízení se soustředěnou infekcí, kafilerie, jatka, spalovny odpadů, nelze zde skladovat přípravky pro chemickou ochranu rostlin a rozpustná průmyslová hnojiva.
8. Na území ochranného pásma II. stupně nesmí být skládky městských a průmyslových odpadů, fekálií a kalů a jakýchkoli materiálů s obsahem radioaktivních látek a toxických složek.
9. Zákazy a omezení uvedené pro ochranné pásmo II. stupně se nevztahují na činnosti, které budou prováděny správcem významného vodního toku Rožnovská Bečva výhradně při plnění povinností vyplývajících správci toku z platných právních předpisů, zejména z vodního zákona. O provádění těchto činností však musí správce toků před jejich započatím písemně informovat provozovatele vodního zdroje Zašová, a předmětné činnosti musí být vykonány tak, aby v žádném případě nedošlo k ohrožení vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti vodního zdroje.

Zbývající ustanovení vydaného Rozhodnutí Okresního národního výboru ve Vsetíně, Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství, č.j.: OVLHZ/vod.1981/235 ze dne 15.6.1981, Rozhodnutí vydaného vodoprávním úřadem odboru ŽP MěÚ Valašské Meziříčí pod č.j.: MěÚVM 07923/2007 ze dne 7.2.2007, Rozhodnutí vydaného vodoprávním úřadem odboru ŽP MěÚ Valašské Meziříčí pod č.j.: MěÚVM 14548/2009 ze dne 16.7.2008 a Opatření obecné povahy, které bylo vydáno vodoprávním úřadem odboru ŽP MěÚ Valašské Meziříčí pod č.j.: MěÚVM 25869/2015 ze dne 18.5.2015, pro ochranné pásmo vodního zdroje Prameniště Zašová, studna č. 5, **zůstávají v platnosti a beze změny.**

Odůvodnění

Na základě žádosti navrhovatele zahájil odbor životního prostředí MěÚ Valašské Meziříčí, vodoprávní úřad dne 25.7.2025 řízení o vydání opatření obecné povahy ve věci změny podmínek ochranného pásma II. stupně vodního zdroje Zašová, studna č. 5. Návrh opatření obecné povahy byl poprvé zveřejněn dne 14.10.2025. Vzhledem k doručeným připomínkám byl dopracován Hydrogeologický podklad pro změnu podmínek ochranného pásma II. stupně vodního zdroje VaK Vsetín, a.s. a ochranného pásma II. stupně vodního zdroje S5 obce Střítež nad Bečvou – Aktualizace podkladu 2026, který vypracoval Mgr. Pavel Ondráček, Ph.D., odborně způsobilá osoba s osvědčením v hydrogeologii a sanační geologii č. 1946/2005, v

červnu 2026, zakázkové číslo 2024-01/09. Vzhledem k doručeným novým podkladům přistoupil vodoprávní úřad k novému zveřejnění a k nové výzvě pro dotčené osoby, aby k návrhu opatření podávaly připomínky nebo námítky.

Ochranné pásmo I. a II. stupně pro vodní zdroj prameniště Zašová bylo stanoveno Rozhodnutím Okresního národního výboru ve Vsetíně, Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství, pod č.j.: OVLHZ/vod.1981/235 ze dne 15.6.1981. Rozsah ochranného pásma II. stupně – vnitřní, k ochraně vodního zdroje prameniště Zašová byl změněn Rozhodnutím vydaným vodoprávním úřadem odboru ŽP MěÚ Valašské Meziříčí pod č.j.: MěÚVM 07923/2007 ze dne 7.2.2007, s nabytím právní moci dne 24.2.2007. Rozsah ochranného pásma I. stupně, k ochraně vodního zdroje prameniště Zašová, studna č. 5, byl změněn Rozhodnutím vydaným vodoprávním úřadem odboru ŽP MěÚ Valašské Meziříčí pod č.j.: MěÚVM 14548/2009 ze dne 16.7.2008, s nabytím právní moci dne 16.4.2009. Ochranné pásmo II. stupně vodního zdroje - Prameniště Zašová, studna č. 5, bylo změněno Opatřením obecné povahy, které bylo vydáno vodoprávním úřadem odboru ŽP MěÚ Valašské Meziříčí pod č.j.: MěÚVM 25869/2015 ze dne 18.5.2015, s nabytím účinnosti dne 5.6.2015.

Hydrogeologický podklad pro změnu podmínek ochranného pásma II. stupně vodního zdroje VaK Vsetín, a.s. a ochranného pásma II. stupně vodního zdroje S5 obce Střítež nad Bečvou - Aktualizace podkladu 2026 vypracoval Mgr. Pavel Ondráček, Ph.D., odborně způsobilá osoba s osvědčením v hydrogeologii a sanační geologii č. 1946/2005, v červnu 2026, zakázkové číslo 2024-01/09.

Vodní zdroj Zašová sestává z pěti studní. Studna S5 je ve vlastnictví obce Střítež nad Bečvou. Od roku 2022 není tento vodní zdroj využíván a není veden ani jako provozní rezerva.

Studny S1, S2, S3 a S4 jsou v majetku společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.. Od roku 2005 není tento vodní zdroj využíván, je veden jako provozní rezerva.

Hydrogeologický podklad řeší změnu podmínek ochranného pásma II. stupně vodního zdroje Zašová, studny č. 5. Ochranná opatření I. stupně vodního zdroje jsou ponechána beze změny. Hranice ochranného pásma II. stupně nebudou měněny a zůstávají v platnosti.

K podané žádosti byla navrhovatelem doložena vyjádření:

- Krajská hygienická stanice Zlínského kraje č.j.: KHSZL 18077/2025 ze dne 15.7.2025
- Povodí Moravy s.p. zn.: PM-26757/2025/5203/Kr ze dne 20.6.2025
- Obec Zašová, zn.: OÚ 1155/2025 ze dne 3.7.2025
- Vodovody a kanalizace Vsetín a.s., zn.: Ba/25/ ze dne 30.6.2025
- Obec Střítež nad Bečvou, zn.: OU 466/2025 ze dne 19.6.2025

Doložené doklady:

- Hydrogeologický podklad pro změnu podmínek ochranného pásma II. stupně vodního zdroje VaK Vsetín, a.s. a ochranného pásma II. stupně vodního zdroje S5 obce Střítež nad Bečvou – Aktualizace podkladu 2026 vypracoval Mgr. Pavel Ondráček, Ph.D., odborně způsobilá osoba s osvědčením v hydrogeologii a sanační geologii č. 1946/2005, v červnu 2026, zakázkové číslo 2024-01/09.
- kopie Rozhodnutí Okresního národního výboru ve Vsetíně, Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství, č.j.: OVLHZ/vod.1981/235 ze dne 15.6.1981.
- kopie Rozhodnutí vodoprávního úřadu odboru ŽP MěÚ Valašské Meziříčí, č.j.: MěÚVM 07923/2007 ze dne 7.2.2007
- kopie Rozhodnutí vodoprávního úřadu odboru ŽP MěÚ Valašské Meziříčí pod č.j.: MěÚVM 14548/2009 ze dne 16.7.2009
- kopie Opatření obecné povahy, které bylo vydáno vodoprávním úřadem odboru ŽP MěÚ Valašské Meziříčí pod č.j.: MěÚVM 25869/2015 ze dne 18.5.2015

Vyzývá

dotčené osoby, aby k návrhu opatření podávaly připomínky nebo námítky, a to ve lhůtě **do 30 dnů** ode dne zveřejnění tohoto návrhu na úřední desce.

Poučení

K návrhu opatření obecné povahy může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu, v souladu s ust. § 172 odst. 4 správního řádu, písemné připomínky. Správní orgán je povinen se připomínkami zabývat jako podkladem pro opatření obecné povahy a vypořádat se s nimi v jeho odůvodnění.

Podle § 172 odst. 5 správního řádu mohou ti, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnických práv mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, nebo i jiné osoby, jejichž oprávněné zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou proti návrhu opatření obecné

povahy ke správnímu orgánu podat písemné odůvodněné námitky. Zmeškání úkonu nelze prominout. O námitkách rozhoduje správní orgán, který opatření obecné povahy vydává.

Dle ustanovení § 172 odst. 3 správního řádu je řízení o návrhu opatření obecné povahy písemné.

Do podkladů návrhu změn podmínek ochranného pásma vodního zdroje Zašová, studny č. 5 je možno nahlédnout na odboru životního prostředí MěÚ Valašské Meziříčí, Zašovská 784, 5. patro č. dveří 507, ve dnech pondělí a středa (doporučené dny) od 8⁰⁰ - 11³⁰ hod a od 12⁰⁰ - 17⁰⁰ hod a úterý, čtvrtek a pátek - od 8⁰⁰ - 11³⁰ hod a od 12⁰⁰ - 13³⁰ hod - nebo kdykoliv po telefonické domluvě.

Vodoprávní úřad Odboru životního prostředí MěÚ Valašské Meziříčí žádá obecní úřady dotčených obcí o vyvěšení této veřejné vyhlášky na úředních deskách úřadů po dobu 30 dnů. Po uplynutí 30 denní lhůty pro vyvěšení žádáme o potvrzení a zaslání zpět vodoprávnímu úřadu odboru životního prostředí MěÚ Valašské Meziříčí.

Ing. Roman Kubáň
oddělení vodního hospodářství
odbor životního prostředí MěÚ Valašské Meziříčí

Tento návrh bude vyvěšen po dobu **30 dnů** na úřední desce MěÚ Valašské Meziříčí, Obce Střítež nad Bečvou a Obce Zašová a též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne

Sejmuto dne

Doručí se:

Žadatel (doporučeně do vlastních rukou):

- Obec Střítež nad Bečvou, Střítež nad Bečvou 193, 756 52 Střítež nad Bečvou, zastupuje PK OSSENDORF s.r.o., IČ:25564901, Šumavská 416/15, 602 00 Brno – Ponava, IDDS: ecgthi2

Dotčené osoby (doporučeně do vlastních rukou):

- Vodovody a kanalizace Vsetín a.s., Jasenická č.p. 1106, 755 01 Vsetín, IDDS: hcxcg4k
- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 325, 602 00 Brno, IDDS: m49t8gw
- Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IDDS: fdzbaew

Veřejnost (veřejnou vyhláškou):

- V souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu se návrh OOP doručuje dotčeným osobám veřejnou vyhláškou. Doručení veřejnou vyhláškou bude provedeno v souladu s ustanovením § 25 správního řádu tak, že se písemnost vyvěsí na úřední desce Městského úřadu Valašské Meziříčí, Obce Střítež nad Bečvou a Obce Zašová a současně bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Dotčené orgány (doporučeně do vlastních rukou):

- Krajská hygienická stanice Zlínského kraje, Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín, IDDS: xwsai7r

- MěÚ Valašské Meziříčí - odbor ÚPSŘ - k vyvěšení a podání zprávy vodoprávnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí návrhu OOP a o zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (www.valasskemezirici.cz - úřední deska)

- Obecní úřad Střítež nad Bečvou - k vyvěšení a podání zprávy vodoprávnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí návrhu OOP a o zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup, IDDS: jqbbyv5

- Obecní úřad Zašová - k vyvěšení a podání zprávy vodoprávnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí návrhu OOP a o zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup