





OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM:
 ZÁKLADNÍ OCHRANA (PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ) : ČSN 33 2000-4-41 ed.3. čl. 411.2
 OCHRANA PŘI PORUŠĚ (PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ) :
 OCHRANA UZEMNĚNÍM, OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ: ČSN 33 2000-4-41 ed.3 čl. 411.3.1.
 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE : ČSN 33 2000-4-41 ed.3 čl. 411.3.2.
 DOPLNKOVÁ OCHRANA PROUDOVÝM CHRÁNIČEM: ČSN 33 2000-4-41 ed.3 čl. 411.3.2.
 STUPEN DŮLEŽITOSTI DODÁVKY ENERGIE : 3

 vypínač, řazení 1+0, 10A

 svítidlo

Rozvodná soustava: HR - 3PEN AC 50Hz 230/400/TN-C, ČSN 33 2000-1 ed. 2
RE - 3PEN AC 50Hz 230/400/TN-C-S, ČSN 33 2000-1 ed. 2
PR - 3PEN AC 50Hz 230/400/TN-S, ČSN 33 2000-1 ed. 2

| | | | | | | |
|----------------|------------------------------------------------------|-----------------------|--------|-----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Investor: | OBECE ŽASOŤ 51 ŽASOVA 36 | Vypracoval: | Jméno: | Ing. Petr Šuta | Podpis: |  |
| Měřítko: | 1 : 100 | Odpovědný projektant: | Jméno: | Ing. Jiří Němec | Podpis: | |
| Formát: | A3 | Poznámka: | | | | |
| Název akce: | REKONSTRUKCE BÝVALÉHO KLÁŠTERA V ŽASOVĚ | | | | | |
| Název výkresu: | SO 01 BUDOVA KLÁŠTERA A1 PŮDORYS PŮDA - OSVĚTLENÍ | | | | | |



greenel.cz
electro technology
Greenel electro technology s.r.o.,
Frýdlantská 1260, FRÝDEK - MÍSTEK
IČ: 370 34 10, DIČ: CZ 370 34 10

| | |
|----------------|--------------|
| Stupeň: | DSP |
| Datum: | 05/2021 |
| Číslo zakázky: | ID-2020-02 |
| Číslo výkresu: | D.1.4.4-07.1 |