


LEGENDA ZARÍZENÍ:

TÍŠŇOVÉ
TLAČÍTKO SE
ŠNŮRKOU

KAMERA

VIDEOVRÁTNÝ

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM:
ZÁKLADNÍ OCHRANA (PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ): ČSN 33 2000-4-41 ed.3. čl. 411.2
OCHRANA PŘI PORUŠĚ (PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ):
OCHRANA UZEMNĚNÍM, OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ: ČSN 33 2000-4-41 ed.3 čl. 411.3.1.
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE : ČSN 33 2000-4-41 ed.3 čl. 411.3.2.
DOPLNKOVÁ OCHRANA PROUDOVÝM CHRÁNÍČEM: ČSN 33 2000-4-41 ed.3 čl. 411.3.2.
STUPEN DŮLEŽITOSTI DODÁVKY ENERGIE : 3
Rozvodná soustava: HR - 3PEN AC 50Hz 230/400/TN-C; ČSN 33 2000-1 ed.2
PR - 3PEN AC 50Hz 230/400/TN-S; ČSN 33 2000-1 ed.2

 <div>electro technology Greenel electro technology s.r.o. Frydlantská 1260, FRYDEK - MÍSTEK IČ: 370 34 10, DIČ: CZ 370 34 10</div>			Projekt: Místo: Miroslav Navrátil		DSP	
Investor:	OBEČ ZAŠOVÁ 756 51 ZAŠOVA 36	Vypracoval:	Jednot:	Ing. Jiří Němec	Dotum:	05/2021
Měřítko:	1 : 100	Odpovědný projektant:	Jednot:		Číslo zadávk:	ID-2020-02
Fornit:	A3	Poznámka:	REKONSTRUKCE BÝVALÉHO KLÁŠTERA V ZASOVE			
Název díla:						
Název výkresu:			SO 01 BUDOVA KLÁŠTERA A1 PŮDORYS 2. NP - EZS			
			Číslo výkresu:			
			D.1.4.-04.5			