



<div><div>greenel.cz</div><div>electro technology</div></div> <div>Greenel electro technology s.r.o. Frydantska 1280, FRYDEK - MISTEK IČ: 370 34 10, DIČ: CZ 370 34 10</div>		Jméno: Miroslav Navrátil		Podpis:	
Investor: OBEC ZASOŤÁ 756 51 ZASOŤÁVA 36	Vypracoval:	Jméno: Ing. Jiří Němec	Podpis:	Stupeň: DSP	
Mřížka: 1 : 100	Odporový projektant:	Poznámka: A3		Datum: 05/2021	
Formát: A3		Název díla: REKONSTRUKCE BÝVALÉHO KLÁŠTERA V ZASOŤE		Číslo zadání: ID-2020-02	
Název díla: SO 01 BUDOVA KLÁŠTERA A1		Předmět: PŮDORYS 3. NP - EZS		Číslo výkresu: D.1.4.4-05.5	

LEGENDA ZARÍZENÍ:



TISŇOVÉ  
TLAČÍTKO SE  
ŠNŮRKOU

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM:  
ZÁKLADNÍ OCHRANA ( PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ ): ČSN 33 2000-4-41 ed.3. čl. 411.2  
OCHRANA PŘI PORUŠĚ ( PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ ):  
OCHRANA UZEMNĚNÍM; OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ: ČSN 33 2000-4-41 ed.3 čl. 411.3.1.  
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE : ČSN 33 2000-4-41 ed.3 čl. 411.3.2.  
DOPLNKOVÁ OCHRANA PROUDOVÝM CHRÁNIČEM: ČSN 33 2000-4-41 ed.3 čl. 411.3.2.  
STUPEN DŮLEŽITOSTI DODÁVKY ENERGIE : 3  
Rozvodná soustava: HR - 3FEN AC 50Hz 230/400/TN-C, ČSN 33 2000-1 ed. 2  
RE - 3FEN AC 50Hz 230/400/TN-C, ČSN 33 2000-1 ed. 2  
PR - 3FEN AC 50Hz 230/400/TN-S, ČSN 33 2000-1 ed. 2