



OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM:
ZAKLADNÍ OCHRANA (PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ): ČSN 33 2000–4–41 ed.3. čl. 411.2
OCHRANA PŘI PORUŠĚ (PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ):
OCHRANA UZEMNĚNÍM, OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ: ČSN 33 2000–4–41 ed.3 čl. 411.3.1.
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE : ČSN 33 2000–4–41 ed.3 čl. 411.3.2.
DOPLNKOVÁ OCHRANA PROUDOVÝM CHRÁNIČEM: ČSN 33 2000–4–41 ed.3 čl. 411.3.2.
STUPEN DŮLEŽITOSTI DODÁVKY ENERGIE : 3

Rozvodná soustava: HR - 3PEN AC 50Hz 230/400/TN-C, ČSN 33 2000-1 ed. 2
PE - 3PEN AC 50Hz 230/400/TN-C-S, ČSN 33 2000-1 ed. 2
PR - 3PEN AC 50Hz 230/400/TN-S, ČSN 33 2000-1 ed. 2

LEGENDA ZARÍZENÍ:

- ČIDLO PIR
- KLÁVESNICE
- TISŇOVÉ TLAČÍTKO SE ŠNŮRKOU

Investor:	OBEC ZAŠOVÁ 51 ZAŠOVÁ 36	Vypracoval:	Jméno: Miroslav Navrátil	Podpis:				
				Měřítko:	1 : 100	Odpovědný projektant:	Jméno: Ing. Jiří Němec	Podpis:
Formát:	A3	Poznámka:						
Název akce:								
REKONSTRUKCE BÝVALÉHO KLÁŠTERA V ZASOVĚ								
Název výkresu:								
SO 02 BUDOVA KLÁŠTERA A2								
PŮDORYS 1. NP - EZS								
Datum:								
05 / 2021								
Číslo zakázky:								
ID-2020-02								
Číslo výkresu:								
D.1.4.4-03.5								
Stupeň:								
DSP								
greenel.cz				electro technology				
Greenel electro technology s.r.o.								
Frydlantská 1260, FRYDEK - MÍSTEK								
IČ: 370 34 10; DIČ: CZ 370 34 10								