





OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM:
ZÁKLADNÍ OCHRANA (PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ): ČSN 33 2000–4–41 ed.3. čl. 411.2
OCHRANA PŘI PORUŠE (PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ):
OCHRANA UZEMNĚNÍM, OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ: ČSN 33 2000–4–41 ed.3 čl. 411.3.1.
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE : ČSN 33 2000–4–41 ed.3 čl. 411.3.2.
DOPLNKOVÁ OCHRANA PROUDOVÝM CHRÁNIČEM: ČSN 33 2000–4–41 ed.3 čl. 411.3.2.
STUPEN DŮLEŽITOSTI DODÁVKY ENERGIE : 3

Rozvodná soustava: HR - 3PEN AC 50Hz 230/400/TN-C, ČSN 33 2000-1 ed. 2
RE - 3PEN AC 50Hz 230/400/TN-C-S, ČSN 33 2000-1 ed. 2
PR - 3PEN AC 50Hz 230/400/TN-S, ČSN 33 2000-1 ed. 2

-  NOVÝ DATOVÝ ROZVADĚČ
-  NOVÁ DATOVÁ DVOJZÁSUVKA

Investor:	OBEC ZAŠOVÁ 51 ZAŠOVÁ 36	Vypracoval:	Jméno: Ing. Petr Šuta	Podpis:		 greenel.cz electro technology Greenel electro technology s.r.o. Frýdlantská 1260, FRÝDEK - MÍSTEK IČ: 370 34 10, DIČ: CZ 370 34 10
Měřítko:	1 : 100	Odpovědný projektant:	Jméno: Ing. Jiří Němec	Podpis:		
Formát:	A3	Poznámka:				
Název akce:						
REKONSTRUKCE BÝVALÉHO KLÁŠTERA V ZASOVĚ						
Název výkresu:						
SO 02 BUDOVA KLÁŠTERA A2 PŮDORYS 2. NP - DATOVÉ ROZVODY						
Stupeň:						DSP
Datum:						05/2021
Číslo zakázky:						ID-2020-02
Číslo výkresu:						D.1.4.4-04.4



electro technology

Greenel electro technology s.r.o.
Frydlantská 1260, FRYDEK - MÍSTEK
IČ: 370 34 10, DIČ: CZ 370 34 10