


2.NP

1.NP



LEGENDA POTRUBÍ A ZAŘÍZENÍ

- Topná voda přívodní
- Topná voda vratná
- P ——— Pojistné potrubí
- PKK Plynový, kondenzační kotel BAXI, typ Luna Duo-tec MP+ 1.50
Q = 5,1 – 48,6 kW; B = 0,54 – 4,90 m³/hod
- A Anuloid, DN 200mm, H = 975mm
- RS Kombi rozdělovač-sběrač ÚT – pro 6 topných větví
- EN Expanzní nádoba, typ Expanzomat, V = 200 litrů
- DČ Dobíjecí čerpadlo TUV Grundfos, typ Magna1 40-60F
- ER Ekvitermní regulace BAXI SIEMENS, typ RVS 43.283/109
- OV Ohřívavč vody zásobníkový ACV, typ SL 420, V = 413 litrů

| ZODP.PROJEKTANT | PROJEKTANT SPEC. | VYPRACOVAL | ing. KLICH Miloslav projekce Kunčičky u Bašky 334 739 01 Baška tel : 777 241 242 | |
|---------------------|---|---------------------|--|--------------|
| Ing. Klich Miloslav | Ing. Klich Miloslav | Ing. Klich Miloslav | | |
| | | | | |
| INVESTOR | Obec Zašová, 756 51 Zašová č. p. 36 | | DATUM | září 2020 |
| STAVBA | Rekonstrukce bývalého kláštera v Zašové | | STUPEŇ | DÚR+DSP |
| ČÁST | SO 02 Budova kláštera A2 D.1.4.3.1 Kotelna | | MĚŘÍTKO | 1:25 |
| OBSAH | Schéma zapojení kotelny | | VÝKRES Č. | D.1.4.3.1-03 |