


OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM:  
ZÁKLADNÍ OCHRANA ( PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ ): ČSN 33 2000-4-41 ed.3. čl. 411.2  
OCHRANA PŘI PORUŠE ( PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ ):  
OCHRANA UZEMNĚNÍM, OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ: ČSN 33 2000-4-41 ed.3 čl. 411.3.1.  
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE : ČSN 33 2000-4-41 ed.3 čl. 411.3.2.  
DOPLNKOVÁ OCHRANA PROUDOVÝM CHRÁNIČEM: ČSN 33 2000-4-41 ed.3 čl. 411.3.2.  
STUPEN DŮLEŽITOSTI DODÁVKY ENERGIE : 3

Rozvodná soustava: HR - 3PEN AC 50Hz 230/400/TN-C, ČSN 33 2000-1 ed.2  
RE - 3PEN AC 50Hz 230/400/TN-C-S, ČSN 33 2000-1 ed.2  
PR - 3PEN AC 50Hz 230/400/TN-S, ČSN 33 2000-1 ed.2

 nový rozvaděč  
 kabel CYKY-J

Investor:	OBEC ZAŠOVÁ 756 51 ZAŠOVÁ 36	Vypracoval:	Jméno:	Ing. Petr Šuta	Podpis:	
Měřítko:	1 : 100	Odpovědný projektant:	Jméno:	Ing. Jirí Němec	Podpis:	
Formát:	A3	Poznámka:				
Název akce:						<b>Greenel electro technology s.r.o.</b> <b>Frýdlantská 1260, FRÝDEK - MÍSTEK</b> <b>IČ: 370 34 10, DIČ: CZ 370 34 10</b>
REKONSTRUKCE BÝVALÉHO KLÁŠTERA V ZAŠOVÉ						
Stupeň: DSP						
Datum: 05/2021						
Název výkresu: SO 02 BUDOVA KLÁŠTERA A2						Číslo zakázky: ID-2020-02
PŮDORYS 1. NP - UMÍSTĚNÍ ROZVADĚČŮ						Číslo výkresu: D.1.4.4-03.1