



OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM:
 ZÁKLADNÍ OCHRANA (PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ) : ČSN 33 2000-4-41 ed.3. čl. 411.2
 OCHRANA PŘI PORUŠĚ (PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ) :
 OCHRANA UZEMNĚNÍM, OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ: ČSN 33 2000-4-41 ed.3 čl. 411.3.1.
 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE : ČSN 33 2000-4-41 ed.3 čl. 411.3.2.
 DOPLNKOVÁ OCHRANA PROUDOVÝM CHRÁNIČEM: ČSN 33 2000-4-41 ed.3 čl. 411.3.2.
 STUPEN DŮLEŽITOSTI DODÁVKY ENERGIE : 3

Rozvodná soustava: HR - 3PEN AC 50Hz 230/400/TN-C, ČSN 33 2000-1 ed. 2
PE - 3PEN AC 50Hz 230/400/TN-C-S, ČSN 33 2000-1 ed. 2
PR - 3PEN AC 50Hz 230/400/TN-S, ČSN 33 2000-1 ed. 2

LEGENDA ZAŖIZENI:



Investor:	OPEC ZAŠŮVÁ 756 51 ZASOVA 36	Vypracoval:	Jednotka:	Místo:	Podpis:
Měřítko:	1 : 100	Odpovědný projektant:	Jednotka:	Ing. Jiří Němec	Podpis:
Formát:	A3	Poznámky:			
Název díla:	REKONSTRUKCE BÝVALÉHO KLÁŠTERA V ZASOVĚ				
<div style="float: right; text-align: right;"> DSP Datum: 05./2021 Číslo zakázky: ID-2020-02 Číslo výkresu: 0.1.4.5-04.1 </div>					