





OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM:  
ZÁKLADNÍ OCHRANA ( PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ ) : ČSN 33 2000-4-41 ed.3. čl. 411.2  
OCHRANA PŘI PORUŠĚ ( PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ ) :  
OCHRANA UZEMNĚNÍM, OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ: ČSN 33 2000-4-41 ed.3 čl. 411.3.1.  
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE : ČSN 33 2000-4-41 ed.3 čl. 411.3.2.  
DOPLNKOVÁ OCHRANA PROUDOVÝM CHRÁNIČEM: ČSN 33 2000-4-41 ed.3 čl. 411.3.2.  
STUPEN DŮLEŽITOSTI DODÁVKY ENERGIE : 3

LEGENDA ZAŘÍZENÍ:

-  HLÁSIČ KOUŘE
-  HLÁSIČ POŽÁRU  
RUČNÍ AKTIVACE
-  POŽÁRNÍ  
POPLACHOVÉ  
ZAŘÍZENÍ

Rozvodná soustava: HR - 3PEN AC 50Hz 230/400/TN-C, ČSN 33 2000-1 ed. 2  
RE - 3PEN AC 50Hz 230/400/TN-C-S, ČSN 33 2000-1 ed. 2  
PR - 3PEN AC 50Hz 230/400/TN-S, ČSN 33 2000-1 ed. 2

<div><div><div>electro technology</div><div>Greenel electro technology s.r.o.</div><div>Frydantská 1280, FRYDEK - MÍSTEK</div><div>IC: 370 34 10, DIČ: CZ 370 34 10</div></div><div><div>Stupeň:</div><div>DSP</div></div><div><div>Datum:</div><div>05/2021</div></div><div><div>Číslo zakázky:</div><div>ID-2020-02</div></div><div><div>Číslo výkresu:</div><div>D.1.4.5-06.1</div></div></div>				<div>Podpis:</div>	
Investor:	OBEC ZAŠOVÁ 756 51 ZAŠOVÁ 36	Jméno:	Miroslav Navrátil	Podpis:	
Měřítko:	1 : 100	Odpovědný projektant:	Ing. Jiří Němec	Podpis:	
Formát:	A3	Poznámka:			
Název díla:	REKONSTRUKCE BÝVALÉHO KLÁŠTERA V ZASOVĚ				
Název výkresu:	SO 01 BUDOVA KLÁŠTERA A1				
	PŮDORYS 4. NP - EPS				