



LEGENDA

- 1 Kulový, plynový kohout, G2" = HUP
- 2 STL – NTL regulátor, typ ALz 6U/BD
B_{MAX} = 140 m³/hod; p_{VSTUPNÍ} = 0,1 – 0,3 MPa
- 3 Kulový, plynový kohout G2"
- 4 Kulový, plynový kohout G2"
- 5 Membránový plynoměr, typ G16
B_{MAX} = 25 m³/hod;
- 6 Manometr, rozsah 0 – 400 kPa
- 7 Manometr, rozsah 0 – 10 kPa

ZODP.PROJEKTANT	PROJEKTANT SPEC.	VYPRACOVAL	ing. KLICH Miloslav projekce Kunčičky u Bašky 334 739 01 Baška tel : 777 241 242	
Ing. Klich Miloslav	Ing. Klich Miloslav	Ing. Klich Miloslav		
INVESTOR	Obec Zašová, 756 51 Zašová č. p. 36			
STAVBA	Rekonstrukce bývalého kláštera v Zašové		DATUM	září 2020
			STUPEŇ	DÚR+DSP
ČÁST	SO 08.1 Odběrní, plynové zařízení pro klášter		MĚŘÍTKO	1:10
OBSAH	Skříň měření plynu - schéma vybavení		VÝKRES Č.	D.2.1-04